

政治大學歷年(111~114年)火災事故統計表




111年自強宿舍行動電源發熱悶燒



112年綜院B1F空調主機馬達過熱



112 年風零走廊自動販賣機電線走火



113 年綜院 1F 工友室枱燈插頭積碳(電線)起火



114 年商學院 9F 管道間漏水造成低壓匯流排爆炸



114 年綜院外羅馬廣場戶外草堆不明原因起火

資料提供：總務處環安組(後續依實際增加更新)